



- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | Wanddurchführung Luft-Abgas-Führung | 8 | Anschluss Ablauftrichter/Kondensatsiphon R1 |
| 2 | Produkthalter | 9 | Anschluss Luft-Abgas-Führung |
| 3 | Heizungsvorlauf
($\varnothing 22 \times 1,5$) | 10 | Anschluss Kondensatablauf $\varnothing 19$ mm |
| 4 | Warmwasseranschluss
($\varnothing 15 \times 1,5$) | 11 | Kondensatsiphon |
| 5 | Gasanschluss
($\varnothing 20 \times 1,0$) | 12 | Speicherrücklauf $\varnothing 15$ mm |
| 6 | Kaltwasseranschluss
($\varnothing 15 \times 1,5$) | 13 | Speichervorlauf $\varnothing 15$ mm |
| 7 | Heizungsrücklauf
($\varnothing 22 \times 1,5$) | | |

